

Konformitätserklärung

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Sanitär-Union GmbH & Co. KG bestätigt für die nachfolgend aufgeführten Produkte folgende Produkteigenschaften:

1. Produkte


Edelstahlverteiler für die Heizkörperanbindung und für die Flächenheizung und -kühlung

Art.-Nr.	Bezeichnung
51-xx52xx	e-class 52 VA
51-xx53xx	e-class 53 VA
51-xx55xx	e-class 55 VA
51-xx56xx	e-class 56 VA
51-xx63xx	e-class 63 VA
51-xx86xx	e-class 86 VA

2. Produkteigenschaften

Für die unter Punkt 1 aufgeführten Produkte erklären wir hiermit die Übereinstimmung mit folgenden Richtlinien und Normen, sowie die Materialzusammensetzung:

- Edelstahlverteiler aus Edelstahl 1.4301 (X5CrNi18-10) nach EN 10088-2
- Gewinde nach DIN EN ISO 228-1 (für Anschlussbauteile)
- Anschlussbauteile aus Messing CW614N, vernickelt
- Thermostatventileinsatz aus Edelstahl 1.4301 (X5CrNi18-10) nach EN 10088-2
- Regulierventileinsatz aus Messing CW614N, vernickelt
- Durchflussmesseranzeiger aus Edelstahl 1.4301 und Polyamid
- Centellen Dichtungen WS 3825 (DIN 3535-6)
- Sicherungskleber Selon 336 für Anschlussbauteile
- Parker- O-Ringe aus EPDM 70 Shore peroxidisch vernetzt (Werkstoff E8790-70)
- Befestigungshalter aus verzinktem Stahlblech DD11 nach EN10111
- Schalldämmeinlagen (Halter) nach DIN 4109
- 100% druckgeprüft bei 6,5 bar Luftdruck und 15 Sekunden
- 100% Funktionskontrolle vor Auslieferung



Thomas Handwerk

Mainz, 31.03.2019

Ort, Datum